

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: «25» января 2018 г.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 16 часов 40 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.*

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Приоритет» ИНН 5904198498 на основании проверок от 21.12.2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.*

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Приоритет» ИНН 5904198498 на основании проверки от 21.12.2017 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Приоритет» является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Приоритет» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 69 от 21.12.2018 г., из которого следует:

ООО «Приоритет» нарушено обязательство по контракту МК № 0156300001517000037-0147229-02 от 01 августа 2017 года на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Силайской основной школы в п. Усть-Силайка Кочевского

района Пермского края», расположенного по адресу: Пермский край, п. Усть-Силайка, ул. Школьная, 8.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. При кирпичной кладке стен используется не товарный цементно-песчаный раствор, а раствор, изготовленный в построечных условиях с применением песка и цемента. При приготовлении бетонной смеси на месте производства работ, отсутствует состав подбора растворной смеси проектной прочности, согласованный с аккредитованной строительной лабораторией с применением материалов, фактически используемых на объекте. Предоставить протокол строительной лаборатории о подтверждении приготовленного раствора проектной марке.

Нарушение п. 5.41 СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных».

2. В качестве противоморозной добавки в растворную смесь добавляется соль поваренная, что недопустимо при применении в несущих конструкциях здания. Нарушение СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных».

3. Установленные металлоконструкции перемычек и металлоконструкции опорной части каркаса не обработаны антикоррозионным составом перед монтажом, при этом на часть металлоконструкций после монтажа нет возможности нанести защитный состав.

Нарушение СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» (с изм. 1, 2), СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Глава 4.

4. Толщина постели из цементно-песчаного раствора выполненной в зимних условиях над бетонными перемычками составляет 5см и более.

Нарушение СП 70.13330.2012 п. 9.2.4.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Приоритет» выявленные нарушения не устранило, о чем свидетельствует докладная записка начальника отдела технического надзора АСРО «ГПС» А.Б. Изотова.

Дисциплинарная комиссия приняла решение применить в отношении ООО «Приоритет» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 25 января 2018 года.

По истечению срока предписания об устранении ранее выявленных нарушений в отношении ООО «Приоритет» была проведена внеплановая проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

На заседание дисциплинарной комиссии была предоставлена информация от начальника отдела технического надзора АСРО «ГПС» А.Б. Изотова., что в рамках контроля за деятельностью своих членов в отношении ООО «Приоритет» (ИНН 5904198498) обязательств по муниципальному контракту МК № 0156300001517000037-0147229-02 от 01.08.2017 г. на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Силайской основной школы в п. Усть-Силайка Кочевского района Пермского края» запланировано проведение очередной выездной проверки.

Учитывая вышесказанное Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Перенести заседание о привлечении к дисциплинарной ответственности ООО «Приоритет» на срок в соответствии с графиком запланированных выездных проверок обязательств по муниципальному контракту МК № 0156300001517000037-0147229-02 от 01.08.2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Перенести заседание о привлечении к дисциплинарной ответственности ООО «Приоритет» на срок в соответствии с графиком запланированных выездных проверок обязательств по муниципальному контракту МК № 0156300001517000037-0147229-02 от 01.08.2017 г.

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 25 января 2018 года.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



Two handwritten signatures in blue ink are present. The first signature is above a horizontal line and is followed by the text "/Колпаков Д.А./". The second signature is below a horizontal line and is followed by the text "/Филиппов Н.Н./".

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве 3 (трих) листов

Председатель _____ Копылов Д.А.