

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: 15 января 2018 года.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 16 часов 40 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Приоритет» ИНН 5904198498 на основании внеплановой документарной проверки от 21.12.2017 г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Реалстрой» ИНН 5904213918 на основании плановой выездной проверки от 27.12.2017 г.
3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «РУСГАЗ» ИНН 5915004970 на основании плановой выездной проверки от 27.12.2017 г.
4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Мастер» ИНН 5919020531 на основании внеплановой документарной проверки от 14.12.2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Приоритет» ИНН 5904198498 на основании внеплановой документарной проверки от 21.12.2017 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Приоритет» является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Приоритет» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 69 от 21.12.2017 г., из которого следует:

ООО «Приоритет» нарушено обязательство по контракту МК № 0156300001517000037-0147229-02 от 01 августа 2017 года на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Силайской основной школы в п. Усть-Силайка Кочевского района Пермского края», расположенного по адресу: Пермский край, п. Усть-Силайка, ул. Школьная, 8.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. При кирпичной кладке стен используется не товарный цементно-песчаный раствор, а раствор, изготовленный в построечных условиях с применением песка и цемента. При приготовлении бетонной смеси на месте производства работ, отсутствует состав подбора растворной смеси проектной прочности, согласованный с аккредитованной строительной лабораторией с применением материалов, фактически используемых на объекте. Предоставить протокол строительной лаборатории о подтверждении приготовленного раствора проектной марке.

Нарушение п. 5.41 СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных».

2. В качестве противоморозной добавки в растворную смесь добавляется соль поваренная, что недопустимо при применении в несущих конструкциях здания. Нарушение СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных».

3. Установленные металлоконструкции перемычек и металлоконструкции опорной части каркаса не обработаны антикоррозионным составом перед монтажом, при этом на часть металлоконструкций после монтажа нет возможности нанести защитный состав.

Нарушение СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» (с изм. 1, 2), СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Глава 4.

4. Толщина постели из цементно-песчаного раствора выполненной в зимних условиях над бетонными перемычками составляет 5см и более.

Нарушение СП 70.13330.2012 п. 9.2.4.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Приоритет» выявленные нарушения не устранило, о чем свидетельствует докладная записка начальника отдела технического надзора АСРО «ГПС» А.Б. Изотова.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 21.12.2017 г. применить в отношении ООО «Приоритет» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 23 января 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 21.12.2017 г. применить в отношении ООО «Приоритет» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 23 января 2018 года.

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Реалстрой» ИНН 5904213918 на основании плановой выездной проверки от 27.12.2017 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Реалстрой» является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Реалстрой» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 70 от 27.12.2017 г., из которого следует:

ООО «Реалстрой» нарушено обязательство по контракту МК № К-16 от 01 августа 2017 г. на выполнение работ по строительству начальной школы-детский сад, расположенного по адресу: Пермский край, Березовский район, село Березовка, ул. Школьная, 4.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Торцы досок карнизного короба, стропильных конструкций не обработаны огнезащитным составом, визуализируется свежий срез.
 2. Не представлены лабораторные заключения о качестве нанесения огнезащитного состава, а также полный комплект документов, подтверждающий качество огнезащитной обработки деревянных стропильных конструкций. ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.
 3. Не представлен Журнал монтажа электротехнической продукции.
- Нарушение п. 4.7 СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства.

До заседания Дисциплинарной комиссии ООО «Реалстрой» устранило ранее выявленные нарушения, о чем свидетельствует докладная записка начальника отдела технического надзора АСРО «ГПС» А.Б. Изотова.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

«Дело о применении в отношении ООО «Реалстрой» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 70 от 27.12.2017 г., прекратить».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Дело о применении в отношении ООО «Реалстрой» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 70 от 27.12.2017 г., прекратить.

3. **О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «РУСГАЗ» ИНН 5915004970 на основании плановой выездной проверки от 27.12.2017 г.**

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО «РУСГАЗ» является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «РУСГАЗ» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № 64 от 18.12.2017 г., из которого следует:

Обществом с ограниченной ответственностью "РУСГАЗ" ОГРН 1025901828920 нарушено обязательство по Договорам: № 9356 от 21.09.2017 г. на выполнение строительно-монтажных работ по бестраншейной прокладке методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) газопроводов и защитных футляров, расположенных на территории Пермского края, в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, № 9357 от 21.09.2017 г. на выполнение строительно-монтажных работ по строительству наружных газопроводов от сетей газораспределения до границ земельных участков физических и юридических лиц, расположенных на территории Пермского края, в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Не представлены документы согласно уведомлению №3378 от 29.11.2017 г.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «РУСГАЗ» устранило ранее выявленные нарушения, о чем свидетельствует докладная записка начальника отдела технического надзора АСРО «ГПС» А.Б. Изотова.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Дело о применении в отношении ООО «РУСГАЗ» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 64 от 18.12.2017 г., прекратить.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Дело о применении в отношении ООО «РУСГАЗ» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 64 от 18.12.2017 г., прекратить.

4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Мастер» ИНН 5919020531 на основании внеплановой документарной проверки от 14.12.2017 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Мастер» является членом АСРО «ГПС».

14 декабря 2017 г. в отношении ООО «Мастер» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № 33-1 от 14.12.2017 г., из которого следует:

- запрашиваемые документы согласно уведомлению №3382 от 01.12.2017г не предоставлены.

Дисциплинарная комиссия приняла решение по данному вопросу применить в отношении ООО «Мастер» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 15 января 2018 года.

По истечении срока предписания ООО «Мастер» предоставило информацию о том, что документы переданы на подписание и на сегодняшний день дата проведения комиссии по приемке законченным строительством объектов не назначена.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По делу возбужденному на основании акта плановой документарной проверки № 33-1 от 14.12.2017 г., предоставить ООО «Мастер» дополнительный срок, до устранения нарушений.

ООО «Мастер» предоставить информацию об устранении нарушений до 12 февраля 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:


По делу возбужденному на основании акта плановой документарной проверки № 33-1 от 14.12.2017 г., предоставить ООО «Мастер» дополнительный срок, до устранения нарушений.

ООО «Мастер» предоставить информацию об устранении нарушений до 12 февраля 2018 г.

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 15 января 2018 года.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии


/Колцаков Д.А./

/Филиппов Н.Н./

Пронумеровано и пропущено
в количестве 4 (четыре) листов

Председатель _____
Колпаков Д.А.