

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: «06» апреля 2018 г.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 16 часов 40 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Крутов Алексей Николаевич, представитель ООО «КапЖилСтрой».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.*

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «СМАРТ-Сервис» ИНН 5906125576** на основании проверки от 06.04.2018 г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «Спарта» ИНН 5903128770** на основании проверки от 26.03.2018 г.
3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «Акрополь-М» ИНН 5904200891** на основании проверки от 06.04.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.*

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «СМАРТ СЕРВИС» ИНН 5906125576** на основании проверки от 06.04.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «СМАРТ СЕРВИС» ИНН 5906125576 является членом АСРО «ГПС».

06 апреля 2018 года в отношении ООО «СМАРТ СЕРВИС» была проведена внеплановая документарная проверка, в ходе проверки установлено, что ООО «СМАРТ

СЕРВИС» не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования), что нарушает п. 5.1. Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требования к страхованию).

Согласно п. 5.1. Требований к страхованию, каждый член Ассоциации обязан обеспечить непрерывное действие страхования гражданской ответственности, своевременно возобновляя и поддерживая действие договора до прекращения действия свидетельства о допуске к виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Не позднее чем, за 15 дней до окончания предыдущего договора страхования, член саморегулируемой организации обязан заключить, оплатить и предоставить в Ассоциацию копию документ, подтверждающего оплату страховой премии.

Согласно п. 7.2. Требований к страхованию, член АСРО «ГПС» обязан информировать Ассоциацию обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской ответственности путем направления соответствующих документов.

В случае отсутствия такого информирования, член Ассоциации считается не исполнившим Требования к страхованию.

В связи с отсутствием в АСРО «ГПС» уведомления ООО «СМАРТ СЕРВИС» о заключении либо продлении договора страхования, в соответствии с п. 7.6 Требований к страхованию, и на основании п.2.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основания их применения, порядке рассмотрения, Дисциплинарная комиссия вправе применить в отношении ООО «СМАРТ СЕРВИС» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

До заседания дисциплинарной комиссии ООО «СМАРТ СЕРВИС» выявленные нарушения не устранило.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 06.04.2018 г. приостановить право ООО «СМАРТ СЕРВИС» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 06.04.2018 г. приостановить право ООО «СМАРТ СЕРВИС» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Спарта» ИНН 5903128770 на основании проверки от 26.03.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Спарта» ИНН 5903128770 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Спарта» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № 109 от 26.03.2018 г., из которого следует:

ООО «Спарта» нарушено обязательство по контракту № 0340200003317010075-0209276-03 на выполнение работ по проведению капитального ремонта кровли, бельведера и фасада

главного учебного корпуса, фасадов здания общежития №1 КОГПОБУ "Кировский лесопромышленный колледж" 610027, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, д.115,125

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Не представлена документация, указанная в уведомлении о проведении документарной проверки №738 от 16.03.2018 г.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «Спарта» устранило ранее выявленные нарушения, о чем свидетельствует акт внеплановой документарной проверки.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Дело о применении в отношении ООО «Спарта» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки акт № 109 от 26.03.2018 г., прекратить.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Дело о применении в отношении ООО «Спарта» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки акт № 109 от 26.03.2018 г., прекратить.

3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Акрополь-М» ИНН 5904200891 на основании проверок от 06.04.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Акрополь-М» является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Акрополь-М» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 93 от 19.02.2018 г., из которого следует:

ООО «Акрополь-М» нарушено обязательство по контракту № 11/2017-СМР от 28.11.2017 года на выполнение работ по строительству объекта «Пожарное депо на 6 выездов, г. Березники (Правобережный район, микрорайон Усольский)».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Заполнение вертикальных стыков монтажной пеной между сэндвич панелями не соответствует проектному решению. РД 01-282-16-АР лист 9. Узел 2,3. Фото №1. Предоставить согласование проектной организации.

2. При устройстве кирпичной кладки цоколя с внутренней стороны здания в осях 1/В отсутствует перевязка кирпичной кладки с существующей кладкой Фото №2.

3. На сварщиков, выполняющих сварочные работы отсутствуют документы, подтверждающие право производства работ. п. 10.1.3 СП 70.13330.2012. Предоставить скан-копию по эл. почте.

4. Отсутствует руководитель сварочных работ с документами, подтверждающими квалификацию. п. 10.1.1 СП 70.13330.2012. Предоставить скан-копию по эл. почте.

5. Не заполняются графы № 4,8,11,12,13 журнала сварочных работ п. 3.5; 10.1.1 СП 70.13330.2012. Фото №3. Предоставить скан-копию по эл. почте.

6. Работы по устройству антикоррозийной защиты металлоконструкций ведутся при отрицательной температуре с нарушением инструкции завода изготовителя. Рекомендации по нанесению и подготовке поверхности. (окрасочные работы производят при температуре не ниже +5 °С). Фото № 4,5,6,7

7. Не представлено заключение строительной лаборатории на выполняемые сварные швы, перед нанесением антикоррозионной защиты сварных соединений металлоконструкций вертикальных связей в осях 10/В-Г. СП 70.13330.2012 п.10.4.2 Фото №8.

8. Отсутствует шахматная разбежка в цокольной части теплоизоляции – Пеноплекс в осях 7-10/Ж. СП 70.13330.2012 п. 9.4.4.(установку и наклеивание теплоизоляционных плит следует выполнять в два слоя с перевязкой швов). Фото №9.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Акрополь-М» представлены документы, свидетельствующие об устранении части нарушений, обозначенных в акте № 93 от 19.02.2018 г., о чем свидетельствует докладная записка начальника отдела технического надзора АСРО «ГПС» А.Б. Изотова.

Информация об устранении нижеследующих нарушений Обществом на 06.03.2018 г. не представлена:

1. Заполнение вертикальных стыков монтажной пеной между сэндвич панелями не соответствует проектному решению. РД 01-282-16-АР лист 9. Узел 2,3. Предоставить согласование проектной организации - не предоставлено.

2. При устройстве кирпичной кладки цоколя с внутренней стороны здания в осях 1/В отсутствует перевязка кирпичной кладки с существующей кладкой - не устранено. (Предоставить Акт освидетельствования скрытых работ подписанный со стороны заказчика на устройства кирпичной кладки цоколя).

3. На сварщиков, выполняющих сварочные работы отсутствуют документы, подтверждающие право производства работ п. 10.1.3 СП 70.13330.2012 - не устранено. В предоставленном письме Исх. №045-АЦСП от 14.02.2018г. "О прохождении Аттестации 09.02.2018г. в ЗУР-ГФИЦ-8АП" дата аттестации сварщиков 09.02.2018г. (Предоставить удостоверения на сварщиков выполнивших сварочные работы до 09.02.2018г., так как на момент проверки 14.02.2018г часть металлоконструкции покрытия была выполнена.

4. Отсутствует руководитель сварочных работ с документами, подтверждающими квалификацию, п. 10.1.1 СП 70.13330.2012 (Руководство сварочными работами на монтаже и на приобъектном участке и ведение "Журнала сварочных работ" (ЖСР) по приложению Б, должно осуществлять лицо, имеющее документ о специальном сварочном образовании или квалификационное свидетельство повышения квалификации по сварке, оформленное соответствующим приказом по объекту и записью в ЖСР, входящим в комплект исполнительной документации. Предоставить скан-копию по эл. почте - не устранено.

5. Не заполняются графы № 4,8,11,12,13 журнала сварочных работ п. 3.5; 10.1.1 СП 70.13330.2012. Предоставить скан-копию с заполненными графами по эл. почте - не устранено.

6. Работы по устройству антикоррозийной защиты металлоконструкций ведутся при отрицательной температуре с нарушением инструкции завода изготовителя. Рекомендации по нанесению и подготовке поверхности (окрасочные работы производят при температуре не ниже +5 °С) - не устранено.

7. В предоставленном заключении №01/18 от 08.01.2018г. на выполнение ультразвукового контроля качества сварных соединений элементов покрытия в объеме 5%, отсутствуют буквенные и цифровые оси, так как на дату выдачи заключения работы по устройству металлоконструкций покрытия были выполнены частично - не устранено.

Отсутствует акт визуально измерительного контроля выполненный по форме Приложения Ж. РД 03.603-03. В процессе сварки должен ставить личное клеймо на расстоянии 40-60 мм от границы выполненного им шва сварного соединения: одним сварщиком - в одном месте, при выполнении несколькими сварщиками - в начале и конце шва. Взамен постановки клейм допускается составление исполнительных схем с подписями сварщиков и фиксацией в ЖСР. СП. 70.13330.2012 п. 10.1.15г. – не устранено.

На основании выше изложенного Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Акрополь-М» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 26 марта 2018 года.

В связи с окончанием срока предписания в отношении ООО «Акрополь-М» была проведена документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ООО «Акрополь-М» устранил часть нарушений.

На заседание Дисциплинарной комиссии представитель ООО «Акрополь-М» предоставил доводы по обстоятельствам дела.

На основании предоставленной информации Дисциплинарная комиссия приняла решение дело о применении в отношении ООО «Акрополь-М» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки №93 от 19.02.2018 г., отложить до 06 апреля 2018 года.

26 марта 2018 года в отношении ООО «Акрополь-М» была проведена плановая выездная проверка, в результате которой составлен Акт №111 от 26.03.2018 г.

В ходе проверки установлено:

1. Нарушен порядок ведения общего журнала работ (РД-11-05-2007):
 - не заполнен раздел №1 «Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства»;
 - не заполнен раздел №2 «Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ»;
 - не заполнен раздел №6 «Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства».Привести в соответствие с требованиями РД-11-05-2007.
2. Штукатурные работы по устройству внутренней поверхности цоколя, выполняются при отрицательных температурах СП 71.13330.2017, таблица 8. «Требования к проверке и подготовке основания перед началом производства штукатурных работ». Температура основания поверхности должна быть от 5 °С до 30 °С. Предоставить акт освидетельствования скрытых работ подписанный Заказчиком.
3. Продолжается производство работ по нанесению антикоррозийной защиты металлических трубопроводов внутри здания и металлоконструкций учебной башни при отрицательных температурах. Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений не заполняется с начала строительства. Нарушен п. 3.5 СП 70.13330.2012 (приложение В).

06 апреля 2018 года в отношении ООО «Акрополь-М» были проведены документарные проверки, на предмет устранения ранее выявленных нарушений, в результате которых составлены акт №120 и №123 от 06.04.2018 г.

Из акта № 120 следует, что ООО «Акрополь-М» устранило ранее выявленные нарушения, указанные в предписании от 06.03.2018 г. В ходе проведенной проверки на предмет устранения выявленных нарушений по акту № 111 от 26.03.2018 г. выяснилось, что нарушения устранены, о чем свидетельствует акт проверки №123 от 06.04.2018 г.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Дело о применении в отношении ООО «Акрополь-М» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 93 от 19.02.2018 г и акта проверки №111 от 26.03.2018 г., прекратить.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Дело о применении в отношении ООО «Акрополь-М» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 93 от 19.02.2018 г и акта проверки №111 от 26.03.2018 г., прекратить.

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 06 апреля 2018 года.

Председатель комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

 /Колпаков Д.А./
 /Крутов А.Н./
 /Филин Н.Н./

) ИСТОС

Колпачков Д.А.