

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: 27 марта 2018 года.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 16 часов 40 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Крутов Алексей Николаевич, представитель ООО «КапЖилСтрой».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.*

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Акрополь-М» ИНН 5904200891 на основании внеплановой документарной проверки от 19.02.2018 г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Стройснаб» ИНН 5919024247 на основании внеплановой документарной проверки от 26.03.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.*

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Акрополь-М» ИНН 5904200891 на основании внеплановой документарной проверки от 19.02.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Акрополь-М» является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Акрополь-М» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 93 от 19.02.2018 г., из которого следует:

ООО «Акрополь-М» нарушено обязательств по контракту № 11/2017-СМР от 28.11.2017 года на выполнение работ по строительству объекта «Пожарное депо на 6 выездов, г. Березники (Правобережный район, микрорайон Усольский)».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Заполнение вертикальных стыков монтажной пеной между сэндвич панелями не соответствует проектному решению. РД 01-282-16-АР лист 9. Узел 2,3. Предоставить согласование проектной организации.
2. При устройстве кирпичной кладки цоколя с внутренней стороны здания в осях 1/В отсутствует перевязка кирпичной кладки с существующей кладкой Фото №2.
3. На сварщиков, выполняющих сварочные работы отсутствуют документы, подтверждающие право производства работ. п. 10.1.3 СП 70.13330.2012. Предоставить скан-копию по эл. почте.
4. Отсутствует руководитель сварочных работ с документами, подтверждающими квалификацию. п. 10.1.1 СП 70.13330.2012. Предоставить скан-копию по эл. почте.
5. Не заполняются графы № 4,8,11,12,13 журнала сварочных работ п. 3.5; 10.1.1 СП 70.13330.2012. Фото №3. Предоставить скан-копию по эл. почте.
6. Работы по устройству антикоррозийной защиты металлоконструкций ведутся при отрицательной температуре с нарушением инструкции завода изготовителя. Рекомендации по нанесению и подготовке поверхности. (окрасочные работы производят при температуре не ниже +5 °С). Фото №4,5,6,7
7. Не представлено заключение строительной лаборатории на выполняемые сварные швы, перед нанесением антикоррозионной защиты сварных соединений металлоконструкций вертикальных связей в осях 10/В-Г. СП 70.13330.2012 п.10.4.2 Фото №8.
8. Отсутствует шахматная разбежка в цокольной части теплоизоляции – Пеноплекс в осях 7-10/Ж. СП 70.13330.2012 п. 9.4.4.(установку и наклеивание теплоизоляционных плит следует выполнять в два слоя с перевязкой швов). Фото №9.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Акрополь-М» представлены документы, свидетельствующие об устранении части нарушений, обозначенных в акте акт № 93 от 19.02.2018 г., о чем свидетельствует докладная записка начальника отдела технического надзора АСРО «ГПС» А.Б. Изотова.

Информация об устранении нижеследующих нарушений Обществом на 06.03.2018 г. не представлена:

1. Заполнение вертикальных стыков монтажной пеной между сэндвич панелями не соответствует проектному решению. РД 01-282-16-АР лист 9. Узел 2,3. Предоставить согласование проектной организации - не предоставлено.
2. При устройстве кирпичной кладки цоколя с внутренней стороны здания в осях 1/В отсутствует перевязка кирпичной кладки с существующей кладкой - не устранено. (Предоставить Акт освидетельствования скрытых работ подписанный со стороны заказчика на устройства кирпичной кладки цоколя).
3. На сварщиков, выполняющих сварочные работы отсутствуют документы, подтверждающие право производства работ п. 10.1.3 СП 70.13330.2012 - не устранено. В предоставленном письме Исх. №045-АЦСП от 14.02.2018г. "О прохождении Аттестации 09.02.2018г. в ЗУР-ГФЦ-8АП" дата аттестации сварщиков 09.02.2018г. (Предоставить удостоверения на сварщиков выполнивших сварочные работы до 09.02.2018г., так как на момент проверки 14.02.2018г часть металлоконструкции покрытия была выполнена.
4. Отсутствует руководитель сварочных работ с документами, подтверждающими квалификацию. п. 10.1.1 СП 70.13330.2012 (Руководство сварочными работами на монтаже и на приобъектном участке и ведение "Журнала сварочных работ" (ЖСР) по приложению Б, должно осуществлять лицо, имеющее документ о специальном сварочном образовании или квалификационное свидетельство повышения квалификации по сварке, оформленное соответствующим приказом по объекту и записью в ЖСР, входящим в комплект исполнительной документации. Предоставить скан-копию по эл. почте - не устранено.

5. Не заполняются графы № 4,8,11,12,13 журнала сварочных работ п. 3.5; 10.1.1 СП 70.13330.2012. Предоставить скан-копию с заполненными графами по эл. почте - не устранено.

6. Работы по устройству антикоррозийной защиты металлоконструкций ведутся при отрицательной температуре с нарушением инструкции завода изготовителя. Рекомендации по нанесению и подготовке поверхности (окрасочные работы производят при температуре не ниже +5 °С) - не устранено.

7. В предоставленном заключении №01/18 от 08.01.2018г. на выполнение ультразвукового контроля качества сварных соединений элементов покрытия в объеме 5%, отсутствуют буквенные и цифровые оси, так как на дату выдачи заключения работы по устройству металлоконструкций покрытия были выполнены частично - не устранено.

Отсутствует акт визуально измерительного контроля выполненный по форме Приложения Ж. РД 03.603-03. В процессе сварщик должен ставить личное клеймо на расстоянии 40-60 мм от границы выполненного им шва сварного соединения: одним сварщиком - в одном месте, при выполнении несколькими сварщиками - в начале и конце шва. Взамен постановки клейм допускается составление исполнительных схем с подписями сварщиков и фиксацией в ЖСР. СП. 70.13330.2012 п. 10.1.15г. - не устранено.

Дисциплинарная комиссия приняла решение применить в отношении ООО «Акрополь-М» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 26 марта 2018 года.

В связи с окончанием срока предписания в отношении ООО «Акрополь-М» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ООО «Акрополь-М» устранил часть нарушений.

На заседание Дисциплинарной комиссии представитель ООО «Акрополь-М» предоставил доводы по обстоятельствам дела.

На основании выше изложенного Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Дело о применении в отношении ООО «Акрополь-М» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки №93 от 19.02.2018 г., отложить до 06 апреля 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Дело о применении в отношении ООО «Акрополь-М» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки №93 от 19.02.2018 г., отложить до 06 апреля 2018 года.

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Стройснаб» ИНН 5919024247 на основании внеплановой документарной проверки от 26.03.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Стройснаб» ИНН 5919024247 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Стройснаб» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № 97 от 20.02.2018 г., из которого следует: ООО «Стройснаб» нарушено обязательство по договорам № 001-18, № 002-18 от 09.01.2018 года на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений ООО «Соликамская ТЭЦ» по адресу: г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21 - территория ОАО «Соликамсбумпром», г. Соликамск, ул. Черняховского, 10 б, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 30.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Не представлены документы согласно уведомлению №397 от 07.02.2018г

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Стройснаб» представлены документы, свидетельствующие об устранении части нарушений, обозначенных в акте акт № 97 от 20.02.2018 г., о чем свидетельствует акт внеплановой документарной проверки 97-1 от 06.03.2018 г, из акта следует, что

ООО «Стройснаб» не представлены документы по пунктам 2,3,4, а именно:

- пункт №2. Не предоставлен комплект проектно-сметной документации по пункту 3.1 договора подряда № 001-18 от 09.01.2018г. (Стоимость работ определяется на основании Локального сметного расчета, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора).

- пункт №3. Не представлена фото фиксация организации строительной площадки.

- пункт №4. Не представлена исполнительная документация согласно приложению 1 технического задания к договору подряда №001-18 от 09.01.2018г. п. №12. (Порядок сдачи и приемки результатов работ).

Дисциплинарная комиссия приняла решение применить в отношении ООО «Стройснаб» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 26 марта 2018 года.

В связи с окончанием срока предписания в отношении ООО «Стройснаб» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ООО «Стройснаб» устранил ранее выявленные нарушения.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Дело о применении в отношении ООО «Стройснаб» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 97 от 20.02.2018 г., прекратить.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:


Дело о применении в отношении ООО «Стройснаб» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 97 от 20.02.2018 г., прекратить.

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 27 марта 2018 года.

Председатель комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии



/Колпаков Д.А./
/Крутов А.Н./
/Филиппов Н.Н./

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве 4 (четыре) листов
Председатель Д.А. Колшаков Д.А.