

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: 15 мая 2018 года.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 16 часов 00 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Крутов Алексей Николаевич, представитель ООО «КапЖилСтрой».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.*

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Галатея-КС» ИНН 5904282365 на основании проверок от 26.04.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.*

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Галатея-КС» ИНН 5904282365 на основании проверок от 26.04.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Галатея-КС» ИНН 5904282365 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Галатея-КС» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 133 от 26.04.2018 г., из которого следует:

ООО «Галатея-КС» нарушено обязательство по контракту № 2590229371717000032 от 08.11.2017г. на выполнение работ по строительству объекта «Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни». Пермский край, г. Чердынь, ул. Дорожная, 1/6.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Не заполнен раздел журнала сварочных работ «Сведения инженерно-технического персонала», не заполняется графа №8 (клеймо сварщика) СП 70.13330.2012 п. 3.5.

2. На вертикальных связях, а также на горизонтальной распорке выполнены не проектные сварные швы. Фото №1,2. Предоставить заключение УЗК в объеме 100% на равнопрочные сварные стыки и согласование проектной организации.

3. Для подъёма на второй этаж используется деревянная лестница не соответствующая правилам охраны труда. Фото №1. Приказ от 28 марта 2014 года N 155н. Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте (с изменениями на 17 июня 2015 года). Привести в соответствие, предоставить фото об устранении.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Галатея-КС» выявленные нарушения не устранило.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 26.04.2018 г. применить в отношении ООО «Галатея-КС» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 22 мая 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 26.04.2018 г. применить в отношении ООО «Галатея-КС» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 22 мая 2018 года.

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 15 мая 2018 года.

Председатель комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии



/Колпаков Д.А./

/Крутов А.Н./

/Филиппов Н.Н./