

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: 18 мая 2018 года.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 16 часов 00 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.*

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Альтерон» ИНН 5905015820 на основании плановой документарной проверки от 10.05.2018 г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Спарта» ИНН 5903128770 на основании внеплановой документарной проверки от 18.05.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.*

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Альтерон» ИНН 5905015820 на основании плановой документарной проверки от 10.05.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Альтерон» ИНН 5905015820 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Альтерон» была проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № Э-0671/03/18 от 10.05.2018 г., из которого следует:

ООО «Альтерон» превышен уровень ответственности по обязательствам, вытекающим из договоров строительного подряда, заключенных конкурентных способов заключения договоров.

Учитывая потенциальную опасность нарушения обязательных требований Ассоциации, в целях предупреждения негативных последствий, руководствуясь п. 2.6., 3.2.1. необходимо приостановить право принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 10.05.2018 г. приостановить право ООО «Альтерон» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 10.05.2018 г. приостановить право ООО «Альтерон» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Спарта» ИНН 5903128770 на основании внеплановой документарной проверки от 18.05.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

В отношении ООО «Спарта» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт от 10.04.2018 г., из которого следует:

ООО «Спарта» нарушено обязательство по контракту № 0340200003317010075-0209276-03 от 07 марта 2018 года на выполнение работ по проведению капитального ремонта кровли, бельведера и фасада главного учебного корпуса, фасадов здания общежития №1 КОГПОБУ "Кировский лесопромышленный колледж" 610027, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, д.115,125.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Согласно проекту 13-2-АС лист 3и предусмотрено нанесение огнезащитного состава «Фаскон-Кострома» 1-й группы огнезащитной эффективности на деревянные конструкции стропильной системы. Данные работы должны производиться организацией, имеющей соответствующую лицензию. Представить документ о качестве огнезащитного материала, применяемого на объекте, лицензию на право производства работ по нанесению огнезащитного состава, либо договор с организацией, имеющей право выполнять работы по нанесению огнезащиты. В случае замены огнебиозащитного материала предоставить согласование с проектной организацией.

Нарушение: Постановление Правительства РФ от 30.12.2011г. №1225 « О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 6 октября 2017 года)».

2. Стыкование стропильных ног выполняется не по проекту 13-2-АС лист 17. Стыкование «косым прирубом», согласно узлу шифр 13-2-АС лист 17 должно быть осуществлено путем опирания заменяемого участка стропильной ноги на существующий. Фактически выполнено наоборот, т.е. существующая часть опирается на заменяемый участок стропильной ноги.

Нарушение: Выполнить по проекту шифр 13-2-АС лист 17. Предоставить согласование с проектной организацией, строительным контролем Заказчика работ, выполненных не по проекту.

3. Не производится замена ветхого гидроизоляционного материала в местах примыкания заменяемых деревянных конструкций к конструкциям здания, не производится ремонт(снятие) верхнего слоя кирпичной кладки под опорными частями заменяемых кровельных конструкций.

Нарушение: Выполнить по проекту шифр 13-2-АС лист 3 и п.п. 5, 12.

4. Опорный узел стропильной ноги после замены мауэрлата выполнен с нарушением, т.е. отсутствует возможность передачи полного опорного усилия на мауэрлат ввиду образовавшегося большого зазора между опорными поверхностями.

Нарушение: Рекомендуем использовать технологию вывешивания и подъема на домкратах участков кровли с установкой дополнительных опор для демонтажа мауэрлата, а не путем вырезания и повреждения стропильных ног, не подлежащих замене. Выполнить узел опирания по проекту шифр 13-2-АС лист 17. Произвести усиление данного узла.

5. Предоставить паспорт качества на монтируемые оконные блоки производителя оконных систем «Proplex». Предоставить фотоотчет исполнения герметизации стыка оконного блока и оконного проема (не менее 3-х окон).

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Спарта» выявленные нарушения не устранило.

Руководствуясь п.2.2., 3.2.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Дисциплинарная комиссия приняла решение применить в отношении ООО «Спарта» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 18 мая 2018 года.

В связи с окончанием срока предписания в отношении ООО «Спарта» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ООО «Спарта» ранее выявленные нарушения устранены в полном объеме.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по повестки дня:

По результатам проверки от 18.05.2018 г. дисциплинарное производство ООО «Спарта» возбужденное на основании акта №119 от 10.04.2018 г, прекратить.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 18.05.2018 г. дисциплинарное производство ООО «Спарта» возбужденное на основании акта №119 от 10.04.2018 г, прекратить.

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 18 мая 2018 года.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



_____ /Колнаков Д.А./
_____ /Филиппов Н.Н./

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве 2 (две) листов
Председатель К. Шапов Д.А.