

**Протокол  
заседания Дисциплинарной комиссии  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: 26 декабря 2018 года.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 15 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 16 часов 30 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Крутов Алексей Николаевич, представитель ООО «КапЖилСтрой».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

**СЛУШАЛИ:** Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ:** *Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.*

**СЛУШАЛИ:** Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Стройинвест» ИНН 5905299731 на основании проверки от 26.12.2018 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ:** *Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.*

Председательствующим заседание объявлено открытым.

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ**

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Стройинвест» ИНН 5905299731 на основании проверки от 26.12.2018 г.

**СЛУШАЛИ:** Филиппова Н.Н., который доложил:

**ООО «Стройинвест» ИНН 5905299731** является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Стройинвест» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт №548 от 19.11.2018 г., из которого следует:

ООО «Стройинвест» нарушено обязательство по договору № 1590415517318000164 от 23.10.2018 г. на выполнение работ по проведению выборочного капитального ремонта помещений Кизеловского городского суда Пермского края, расположенного по адресу: г. Кизел, ул. Луначарского, 10а.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Документы согласно уведомлению №4013 от 07.11.2018г. – **не предоставлены.**

2. При установке оконных блоков используются подкладки не заводского изготовления см. фото №1. Требование ГОСТ 30971-2012.

3. При монтаже оконных блоков отсутствует наружный и внутренний пароизоляционные слои см. фото № 2. Предоставить фотоотчет и акты освидетельствования скрытых работ, подписанные Заказчиком, свидетельствующие о выполнении требований ГОСТ 30971-2012(взамен ГОСТ 30971-2002) «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия с указанием примененных пароизоляционных, теплоизоляционных и герметизирующих материалов».

4. Предоставить паспорт качества на противопожарную пену, применяемую при установке противопожарных дверей см. фото №3.

Приложение: Фото №1-3.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Стройинвест» выявленные нарушения не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Стройинвест» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.

В связи с окончанием срока предписания в отношении ООО «Стройинвест» была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт № 624 от 26.12.2018 г., из акта следует, что ООО «Стройинвест» выявленные нарушения устранило не в полном объеме, а именно:

1. Не представлены документы по пунктам №1,2,4,5 уведомления №4013 от 07.11.2018г. за исключением предоставленного приказа №4 от 23.10.2018г. О назначении ответственного лица.

1. Не предоставлено фото об устранении и подписанные Заказчиком акта освидетельствования скрытых работ (АОСР) о выполнении внутреннего и наружного пароизоляционного слоя при монтаже оконных блоков. Требованиям ГОСТ 30971-2012(взамен ГОСТ 30971-2002) «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия с указанием примененных пароизоляционных, теплоизоляционных и герметизирующих материалов». Руководствуясь п. 2.6., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановки права принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:*

*По результатам проверки от 26.12.2018 г. приостановить право ООО «Стройинвест» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.*

**ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

***По результатам проверки от 26.12.2018 г. приостановить право ООО «Стройинвест» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.***

Заседание закрыто: 16 часов 30 минут 26 декабря 2018 года.

Председатель комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

 /Колпаков Д.А./  
 /Крутов А.Н./  
 /Филишов Н.Н./