

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: 15 августа 2018 года.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 10 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 12 часов 00 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Крутов Алексей Николаевич, представитель ООО «КапЖилСтрой».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.*

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ПМК-7» ИНН 5933010447 на основании проверки от 06.08.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.*

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ПМК-7» ИНН 5933010447 на основании проверки от 06.08.2018 г.

ООО «ПМК-7» ИНН 5933010447 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «ПМК-7» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт от 06.08.2018 г., из которого следует:

ООО «ПМК-7» нарушено обязательство по контракту МК № Ф.2018.118757/21/2018 от 02.04.2018г. на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Межшкольный стадион в с. Верх-Иньва Кудымкарского района Пермского края».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Песчано-гравийная смесь, укладываемая в основание спортивной площадки имеет включения крупных камней и деревоотходов. Произвести уборку посторонних включений. Предоставить паспорт на песчано-гравийную смесь.

Нарушение: ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия».

2. Бортовой камень укладывается не по узлам «тип Б, Г, Д» согласно проекту 46/14-ПОЗУ, бетонной замок выполняется из цементного-песчаного раствора приготовленного на стройплощадке без контроля пропорциональности составляющих раствора и, следовательно, без контроля конечной прочности получаемой смеси. Предоставить паспорт на бетонную смесь, подтверждающий строительной лабораторией проектный класс В15 F150 ГОСТ 26633-91.

Нарушение: проект 46/14-ПОЗУ лист 3, ВСН 1-94 «Инструкция по строительству полносборных покрытий городских дорог», п.5.2.

3. Нарушение графика производства работ по пунктам 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Нарушение: Приложение 3 «Календарный график производства работ», МК №Ф.2018.118757/21/2018 от 02.04.2018г.

4. Не установлен паспорт объекта.

Нарушение: СП 48.13330.2011 п.6.2.8 – 6.2.9

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ПМК-7» выявленное нарушение не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить в отношении ООО «ПМК-7» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 августа 2018 г.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверок от 27.07.2018 г. применить в отношении ООО «ПМК-7» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 30 августа 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверок от 27.07.2018 г. применить в отношении ООО «ПМК-7» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 30 августа 2018 г.

Заседание закрыто: 12 часов 00 минут 15 августа 2018 года.

Председатель комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии



/Колпаков Д.А./
/Крутов А.Н./
/Филиппов Н.Н./