

**Протокол  
заседания Дисциплинарной комиссии  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: «20» декабря 2017 г.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 16 часов 40 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

**СЛУШАЛИ:** Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ:** *Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.*

**СЛУШАЛИ:** Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «Реконструкция и строительство» ИНН 5904327560** на основании проверки от 05.12.2017 г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «НПП ТИК» ИНН 5902140693** на основании проверки от 08.12.2017 г.
3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» ИНН 5904192263** на основании проверки от 29.11.2017 г.
4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «Магистральснаб» ИНН 5905283153** на основании проверки от 15.12.2017 г.
5. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «Уралстроймаш» ИНН 5911069856** на основании проверки от 15.12.2017 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ:** *Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.*

Председательствующим заседание объявлено открытым.

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ**

**1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Реконструкция и строительство» ИНН 5904327560 на основании проверки от 05.12.2017 г.**

**СЛУШАЛИ:** Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Реконструкция и строительство» является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Реконструкция и строительство» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № 45 от 05.12.2017 г., из которого следует:

ООО «Реконструкция и строительство» нарушено выполнение обязательств по договору № 283/02-2839-17 от 24.10.2017 года на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей (инв.№173709) и отопления транспортного коридора корпуса №1 (инв.№173435) цеха №90 ЗИС АО «ОДК-ПМ»» по адресу: город Пермь, поселок Новые Ляды, улица 40 лет Победы, 1.

В ходе контрольных мероприятий выявлены следующие нарушения:

1. Не представлены документы согласно уведомлению №3213 от 10.11.2017г.

На заседание дисциплинарной комиссии была представлена докладная записка от начальника отдела технического надзора АСРО «ГПС» А.Б. Изотова от 13.12.2017 г., из которой следует: обществом с ограниченной ответственностью «Реконструкция и строительство» представлены документы, свидетельствующие об устранении нарушений в полном объеме, обозначенных в Акте № 48 от 05 декабря 2017г.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:*

*Дело о применении в отношении ООО «Реконструкция и строительство» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 48 от 05.12.2017 г., прекратить.*

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

*Дело о применении в отношении ООО «Реконструкция и строительство» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 48 от 05.12.2017 г., прекратить.*

**2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «НПП ТИК» ИНН 5902140693 на основании проверки от 08.12.2017 г.**

**СЛУШАЛИ:** Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «НПП ТИК» является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «НПП ТИК» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № 53 от 08.12.2017 г., из которого следует:

ООО «НПП ТИК» нарушено выполнение обязательств по договору № 51645000340170008480000 от 25.10.2017 г. на выполнение работ по ЗП-63-ТПК/ТПР/1-11.2017. Система телемеханизации МН "Сургут-Полоцк" 1258-1646 км Д=1020 мм, МН "Холмогоры-Клин" 1503-1907 км Д=1200 мм. ТУ Пермь - Лазарево. Техническое перевооружение по адресу: РФ, Пермский край, Пермский, Оханский, Большесосновский районы; РФ, Удмуртская республика, Дебесский, Игринский, Селтинский, Сюмсинский районы; РФ, Кировская область, Кильмезский, Уржумский районы.

В ходе контрольных мероприятий выявлены следующие нарушения:

1. Не представлены документы согласно уведомлению №3290 от 23.11.2017г.

На заседание дисциплинарной комиссии была представлена докладная записка от начальника отдела технического надзора АСРО «ГПС» А.Б. Изотова от 20.12.2017 г., из которой следует: обществом с ограниченной ответственностью ООО «НПП ТИК» представлены документы, свидетельствующие об устранении нарушений в полном объеме, обозначенных в Акте № 53 от 08 декабря 2017г.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:*

*Дело о применении в отношении ООО «НПП ТИК» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 53 от 08.12.2017 г., прекратить.*

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

*Дело о применении в отношении ООО «НПП ТИК» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 53 от 08.12.2017 г., прекратить.*

3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» ИНН 5904192263 на основании проверки от 29.11.2017 г.

**СЛУШАЛИ:** Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 46 от 29.11.2017 г., из которого следует:

Обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройИнжиниринг» ОГРН 1085904014470 нарушено выполнение обязательств по договору № 07-281/2017-КуЭС от 14.09.2017 по объекту «Выполнение демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и ТП в д. Андреево» производственного отделения «Кунгурские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго», по адресу: Пермский край, Кишертский район, д. Андреево.

В ходе контрольных мероприятий выявлены следующие нарушения:

1. Бандажи крепления бетонных приставок к деревянным стойкам выполнено с нарушениями. Фактически количество витков проволоки варьируется на различных опорах от 6 до 9, концы проволок не забиты в дерево, покрытие лаком проволоки отсутствует. «Бандажи для сопряжения приставок с деревянной стойкой опоры должны выполняться из мягкой стальной оцинкованной проволоки диаметром 4 мм. Допускается применение для бандажей неоцинкованной проволоки диаметром 5 - 6 мм при условии покрытия ее изоляционным лаком. Число витков бандажа должно приниматься в соответствии с проектом опор (при проволоке 6мм – не менее 8 витков, проволоке 4мм – не менее 10 витков). При разрыве одного витка весь бандаж следует заменить новым. Концы проволок бандажа надлежит забивать в дерево на глубину 20 - 25 мм. Допускается взамен проволочных бандажей применять специальные стяжные (на болтах) хомуты. Каждый бандаж (хомут) должен сопрягать не более двух деталей опоры.» Нарушение СП 76.13330.2016 п. 6.6.3.16. (ФОТО 1, 2)

2. Часть опор имеет кривизну более 1,5%, что не соответствует 2 и 3 сорту древесины согласно ГОСТ 9463-2016 табл. 3. (ФОТО 3)

3. Места монтажных срезов и сколов деревянных опор не обрабатываются антисептирующими составами. Нарушение СП 76.13330.2016 п. 6.6.3.14. (ФОТО 4, 5)

4. Согласно проекту 02.01.2012-ЭП предусмотрено питание потребителей от двух трансформаторных подстанций типа КТП2-СЭЩ-К 160/10/0,4кВ производителя ОАО «Электрощит». В составе проекта опросные листы отсутствуют. Необходимо предоставить в АСРО «ГПС» согласованный с Заказчиком опросный лист, либо техническую спецификацию для рассмотрения и анализа характеристик оборудования.

5. Не представлен список с данными о фактическом количестве специалистов внесенных в национальный реестр специалистов в области строительства, согласно уведомлению №3158 от 09.11.2017г.

6. Не представлен проект производства работ и технологические карты, отображающие зимние условия производства строительно-монтажных и электромонтажных работ. Требование СП 48.13330.2011 п. 5.7.4-5.7.11.

К заседанию дисциплинарной комиссии указанные в акте № 46 от 29.11.2017 г., нарушения ООО «ЭнергоСтройИнжИниринг» не устранены.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:*

*По результатам проверки от 29.11.2017 г. применить в отношении ООО «ЭнергоСтройИнжИниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 10 января 2018 года.*

**ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

*По результатам проверки от 29.11.2017 г. применить в отношении ООО «ЭнергоСтройИнжИниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 10 января 2018 года.*

4. **О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Магистральснаб» ИНН 5905283153 на основании проверки от 15.12.2017 г.**

**СЛУШАЛИ:** Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Магистральснаб» является членом АСРО «ГПС».

18 июля 2017 года в отношении ООО «Магистральснаб» была проведена внеплановая проверка на предмет соответствия Общества требованиям п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3.4.2. Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов: наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в Национальный

реестр специалистов по организации строительства - не менее чем два специалиста по месту основной работы.

Обществом документов, подтверждающих соблюдение требований к кадровому составу, не предоставлено. Из доступных источников установить наличие у Общества специалистов по организации строительства не представляется возможным.

Учитывая потенциальную опасность нарушения обязательных требований Ассоциации, в целях предупреждения негативных последствий, руководствуясь п. 2.5., 3.2.1. необходимо приостановить право Общества осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

По решению дисциплинарной комиссии в отношении ООО «Магистральснаб» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

15 декабря 2017 года в отношении ООО «Магистральснаб» была проведена внеплановая проверка на предмет соответствия Общества требованиям п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3.4.2. Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов.

В ходе контрольных мероприятий установлено, специалисты по организации строительства ООО «Магистральснаб» включены в национальный реестр специалистов.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:*

*По результатам проверки от 15.12.2017 г. возобновить право ООО «Магистральснаб» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.*

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

*По результатам проверки от 15.12.2017 г. возобновить право ООО «Магистральснаб» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.*

**5. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «УралСтройМаш» ИНН 5911069856 на основании проверки от 15.12.2017 г.**

**СЛУШАЛИ:** Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «УралСтройМаш» является членом АСРО «ГПС».

18 июля 2017 года в отношении ООО «УралСтройМаш» была проведена внеплановая проверка на предмет соответствия Общества требованиям п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3.4.2. Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов: наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов по организации строительства - не менее чем два специалиста по месту основной работы

Обществом документов, подтверждающих соблюдение требований к кадровому составу, не предоставлено. Из доступных источников установить наличие у Общества специалистов по организации строительства не представляется возможным.

Учитывая потенциальную опасность нарушения обязательных требований Ассоциации, в целях предупреждения негативных последствий, руководствуясь п. 2.5., 3.2.1. Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «УралСтройМаш» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

30 ноября 2017 года в отношении ООО «УралСтройМаш» была проведена плановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что

ООО «УралСтройМаш» не соответствует Требованиям стандартов и правил АСРО «ГПС», а именно нарушен п.п. 3.4.2 п. 3, «Положения о членстве в АСРО «ГПС».

15 декабря 2017 года в отношении ООО «УралСтройМаш» была проведена внеплановая проверка на предмет соответствия Общества требованиям п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3.4.2. Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов.

В ходе контрольных мероприятий установлено, специалисты по организации строительства ООО «УралСтройМаш» включены в национальный реестр специалистов.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:*

*По результатам проверки от 15.12.2017 г. возобновить право ООО «УралСтройМаш» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.*

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

*По результатам проверки от 15.12.2017 г. возобновить право ООО «УралСтройМаш» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.*

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут «20» декабря 2017 года.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



Two handwritten signatures in blue ink are present. The first signature is above a horizontal line and is followed by the text «Колпаков Д.А./». The second signature is below the first and is followed by the text «Филиппов Н.Н./».

Пронумеровано и прошнуровано  
в количестве 6 (шесть) листов  
Председатель Д.А. Колпачков Д.А.