Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»

Дата проведения заседания: 16 декабря 2019 года.
Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.
Заседание открыто в 14 часов 00 минут.
Заседание закрыто в 15 часов 00 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».
Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».
Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.
Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО «СК «Основа» ИНН 5903089993** на основании проверок от 23.10.2019 г. и от 25.10.2019 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СК «Основа» ИНН 5903089993 на основании проверок от 04.10.2019 г., от 23.10.2019 г. и от 25.10.2019 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «СК «Основа» ИНН 5903089993 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «СК «Основа» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт №1051 от 04.10.2019 г., из которого следует:

ООО «СК «Основа» выполняет обязательство обязательств по договору № 4 (3590229305819000013) от 31.05.2019г. на выполнение работ по строительству спортивной базы "ЛЕТАЮЩИЙ ЛЫЖНИК" № 0156300008719000073 г. Пермь, ул. Тихая, 22 .

В ходе проверки установлено:

1. Отставания от графика выполнения работ составляет 2 месяца, а именно на момент проверки не начаты работы по устройству перекрытия на от.+3.300, +6.930мм, ограждения ОГ-1,ОГ-2, монтажу связей, распорок и т.д., кровли, лестницы ЛМ-1,В1,Т3,Т4.

2. На момент возведения каркаса здания отсутствует подписанный акт ответственных конструкций на фундаменты каркаса. Предоставить подписанные всеми участниками строительства акты освидетельствования ответственных конструкций (АООК) .
Требование пункта 6.13 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

В отношении ООО «СК «Основа» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт №1102 от 23.10.2019 г., из которого следует:

ООО «СК «Основа» выполняет обязательство обязательств по договору № 4 (3590229305819000013) от 31.05.2019г. на выполнение работ по строительству спортивной базы "ЛЕТАЮЩИЙ ЛЫЖНИК" № 0156300008719000073 г. Пермь, ул. Тихая, 22 .

В ходе проверки установлено:

-Замечания по акту проверки №1051 от 04.10.2019г.- не устранены. (срок устранения 28.10.2019г.)

При монтаже металлоконструкций каркаса не ведутся журнал контрольной тарировки динамометрических ключей, журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением, монтажный журнал работ. Требование п. 4,6 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3). Предоставить в АСРО «ГПС» скан-копию заполненных вышеперечисленных журналов.

В отношении ООО «СК «Основа» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт №1201 от 25.10.2019 г., из которого следует:

ООО «СК «Основа» выполняет обязательство по договору № 4 (3590229305819000013) от 31.05.2019г. на выполнение работ по строительству спортивной базы "ЛЕТАЮЩИЙ ЛЫЖНИК" № 0156300008719000073 г. Пермь, ул. Тихая, 22 .

В ходе проверки установлено:

Замечания по актам выездных проверок №1051 от 04.10.2019г., №1102 от 23.10.2019г.- не устранены (сроки устранения 28.10.2019г., 21.11.2019г.).

На момент проверки уже выполнены работы по устройству железобетонных плит перекрытия и часть кровельного покрытия. Предоставить в АСРО «ГПС» подписанный всеми участниками строительства акт освидетельствования ответственных конструкций (АООК) на каркас здания. Требование пункта 6.13,6.14 СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно вести исполнительную документацию: акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций и т.д.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «СК «Основа» устранило нарушения в части 1 пункта, указанного в акте №1051 от 04.12.2019 г. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 23.10.2019 г. и от 25.10.2019 г. применить в отношении ООО «СК «Основа» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 27 декабря 2019 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 23.10.2019 г. и от 25.10.2019 г. применить в отношении ООО «СК «Основа» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 27 декабря 2019 года.

Заседание закрыто: 15 часов 00 минут 16 декабря 2019 года.

Председатель комиссии _____/Колпаков Д.А./

Секретарь комиссии _____/Филиппов Н.Н./

