

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: 03 декабря 2019 года.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 15 часов 00 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.*

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО "СПАРТА" ИНН 5903128770** на основании проверок от 03.12.2019 г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО "ПСК КАМА" ИНН 5904083271** на основании проверки от 03.12.2019 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.*

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» **ООО "СПАРТА" ИНН 5903128770** на основании проверок от 03.12.2019 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО "СПАРТА" ИНН 5903128770 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО "СПАРТА" была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт №1086 от 17.10.2019 г., из которого следует:

ООО "СПАРТА" выполняет обязательства по Контракту № 0813500000119008383-35 (3181200397719000007) от 19.08.2019г. на выполнение работ по капитальному ремонту объектов социальной сферы в муниципальном образовании «Кезский район» № 0813500000119008383:427585, Удмуртская Республика, Кезский район, с. Кабалуд ул. Комсомольская, д.2.

В ходе проверки установлено:

Со слов инженера Халиуллина Е.А. работы на объекте не начаты.

Документы по уведомлению №3987 от 18.09.2019г.- **не предоставлены.**

Нарушение: глава 7 «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».

В отношении ООО "СПАРТА" была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт №1087 от 17.10.2019 г., из которого следует:

ООО "СПАРТА" выполняет обязательства по Контракту № 3181200403219000006 от 19.08.2019г. на выполнение работ по капитальному ремонту объектов социальной сферы в муниципальном образовании «Кезский район» № 0813500000119008383: 427571, Удмуртская Республика, Кезский район, д. Новый Унтем, ул. Октябрьская, д.2.

В ходе проверки установлено:

Документы по уведомлению №3990 от 18.09.2019 г.- не предоставлены.

Нарушение: глава 7 «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».

В отношении ООО "СПАРТА" была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт №1084 от 17.10.2019 г., из которого следует:

ООО "СПАРТА" выполняет обязательства по Контракту № 0813500000119007701 (3182600233119000139) от 13.08.2019г. на выполнение работ по капитальный ремонту кровель в дошкольных образовательных учреждениях Устиновского района г. Ижевска: МБДОУ № 258; МБДОУ № 193; МБДОУ № 223; МАДОУ № "Детский сад № 253"; МАДОУ № "Детский сад № 269"; МБДОУ №260. № 0813500000119007701.

В ходе проверки установлено:

1. Документы по уведомлению №3943 от 16.09.2019г.- не предоставлены.

Нарушение: глава 7 «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».

2. Не обеспечен безопасный проход к месту производства работ «Фото№1». Для подъёма на кровлю используется деревянная приставная лестница и существующая пожарная лестница. Выход на кровлю обеспечен только в одном месте без применения систем безопасности. Нарушение: «Приказ от 28 марта 2014 года N 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»» п. 57, п. 248. п. 252.

3. При устройстве кровельного пирога, гидроизоляционный ковёр не доводится до кирпичной кладки парапета «фото№3», а также отсутствует нахлёт в месте примыкания вентиляционной шахты «фото №2». Предоставить в АСРО «ГПС» согласованный Заказчиком проект (пирог наплавляемой кровли).

4. При устройстве кирпичной кладки парапета, отсутствует полное заполнение швов ц/п раствором «фото№3». Нарушение: СП 70.13330.2012. 9.2.5. Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, следует заполнять раствором. Предоставить в АСРО «ГПС» фото об устранении.

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО "СПАРТА" выявленное нарушение не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 03 декабря 2019 года.

03 декабря 2019 года в отношении ООО "СПАРТА" были проведена внеплановые документарные проверки, в результате которых составлены акты: №1084-1, №1086-1, №1087-1.

Из акта №1087-1 от 03.12.2019 г., следует что ООО "СПАРТА" устранило нарушения,

выявленные по результатам проверки акта №1087 от 17.10.2019 г.

Из акта №1084-1 от 03.12.2019 г. следует, что ООО "СПАРТА" не устранило нарушения, выявленные по результатам проверки акта №1084 от 17.10.2019 г.

Из акта №1086-1 от 03.12.2019 г. следует, что ООО "СПАРТА" не устранило нарушения, выявленные по результатам проверки акта №1084 от 17.10.2019 г.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

1. По результатам проверки акт № 1087-1 от 03.12.2019 г. дисциплинарное производство в отношении ООО "СПАРТА" возбужденное на основании акта № 1087 от 17.10.2019 г., прекратить.

2. По результатам проверок акт №1084-1 от 03.12.2019 г. и акт №1086-1 от 03.12.2019 г. продлить срок предписания об обязательном устранения нарушений в отношении ООО "СПАРТА" до 09 января 2019 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. По результатам проверки акт № 1087-1 от 03.12.2019 г. дисциплинарное производство в отношении ООО "СПАРТА" возбужденное на основании акта № 1087 от 17.10.2019 г., прекратить.

2. По результатам проверок акт №1084-1 от 03.12.2019 г. и акт №1086-1 от 03.12.2019 г. продлить срок предписания об обязательном устранения нарушений в отношении ООО "СПАРТА" 09 января 2019 г.

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО "ПСК КАМА" ИНН 5904083271 на основании проверки от 03.12.2019 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО " ПСК КАМА" ИНН 5904083271 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО " ПСК КАМА" была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт №1033 от 18.09.2019 г., из которого следует:

ООО " ПСК КАМА" выполняет обязательства по контракту № 3667131029819000042 от 06.05.2019г. на выполнение работ по проведению шумозащитных мероприятий № 0162300005319001297 г. Екатеринбург, улица Донбасская, дома № 14, 16, 18, 30, 36, 23.

В ходе проверки установлено:

На момент проверки работы на объекте не ведутся и выполнены не в полном объеме. ООО ПСК «Кама» предоставлено исх. письмо о выполнении работ и передачи исполнительной документации Заказчику без входящей отметки Заказчика. Предоставить в АСРО «ГПС» направленное ранее исх. письмо №11/09 от 11.09.2019г с входящей отметкой либо уже подписанные акты о приёмке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), реестр принятый Заказчиком исполнительной документации, подписанную Заказчиком.

Документы по уведомлению № 3839 от 04.09.2019г. - **не предоставлены.**

Нарушение: глава 7 «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО " ПСК КАМА" выявленное нарушение не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия приняла решение применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 03 декабря 2019 года.

В связи с истечением срока предписания в отношении ООО "ПСК КАМА" была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что

ООО "ПСК КАМА" ранее выявленные нарушения не устранило. Руководствуясь п. 2.6., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановки права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 03.12.2019 г. приостановить право ООО "ПСК КАМА" принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:


По результатам проверки от 03.12.2019 г. приостановить право ООО "ПСК КАМА" принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Заседание закрыто: 15 часов 00 минут 03 декабря 2019 года.

Председатель комиссии


/Колпаков Д.А./

Секретарь комиссии


/Филиппов Н.Н./