

**Протокол**  
**заседания Дисциплинарной комиссии**  
**Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации**  
**«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: «05» декабря 2011 г.

Место проведения заседания: 614000, г.Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 15 часов 50 минут.

Заседание закрыто в 15 часов 59 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Глушко Сергей Александрович, представитель ООО НПЦ «Пермские инженерные коммуникации, член Президиума НП СРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Шайхединов Дмитрий Олегович, представитель ООО «ПрикамьеЭнерго».

Член Дисциплинарной комиссии – Казакова Гульнара Ильдусовна, представитель ООО «Паритет-Транс»

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

Представитель ООО «САГАС» на заседание не явился.

**СЛУШАЛИ:** Глушко С.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Казакову Г.И.

Иных предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ:** *Избрать секретарем комиссии Казакову Г.И.*

**СЛУШАЛИ:** Глушко С.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О принятии решения в отношении ООО «САГАС» по материалам плановой выездной проверки от 20 октября 2011 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ:** *Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.*

Председательствующим заседание объявлено открытым.

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ**

1. О принятии решения в отношении ООО «САГАС» по материалам плановой выездной проверки от 20 октября 2011 года.

**СЛУШАЛИ:** Казакову Г.И., которая доложила:



20 октября 2011 года в отношении ООО «САГАС» была проведена плановая выездная проверка на предмет соблюдения ООО «САГАС» требований к выдаче свидетельства о допуске, соблюдение стандартов и правил саморегулирования.

В ходе проверки установлено:

- ООО «САГАС» нарушило норму п. 1 ч. 8 ст. 55.5 ГрК РФ и Требования НП СРО «ГПС», а именно не исполнило требования к кадровому составу юридического лица к таким видам работ как: 20.8 «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно» и 20.9 «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ» которые устанавливают наличия у юридического лица: 2-х специалистов имеющих высшее профессиональное образование строительного или электротехнического профиля с опытом работы по специальности 3 года и специалиста имеющего высшее профессиональное образование электротехнического профиля с опытом работы по специальности 3 года. В Обществе отсутствует специалист электротехнического профиля.
- ООО «САГАС» нарушен п. 3 ч. 8 ст. 55.5 ГрК РФ в связи с тем, что не исполнено требование к повышению квалификации и аттестации в отношении следующих работников:

№ п/п	должность работника	фамилия, инициалы работника
1	Мастер	Гладышев Сергей Анатольевич
2	Заместитель директора	Рожин Виктор Васильевич
3	Бухгалтер	Дунаева Любовь Павловна
4	Инженер сметчик	Мальцева Татьяна Николаевна

- в ООО «САГАС» отсутствует система контроля качества выполненных работ.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

*Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по первому вопросу:*

*Применить в отношении ООО «САГАС», члена НП СРО «ГПС», меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении ООО «САГАС» нарушения в срок до 15 января 2012 года.*

Дисциплинарная комиссия остается для принятия решения.

**ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.**




**РЕШИЛИ:** *Применить в отношении ООО «САГАС», члена НП СРО «ГПС», меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении ООО «САГАС» нарушения в срок до 15 января 2012 года.*

Председатель поблагодарил членов комиссии.

Председатель комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

 /Глушко С.А./  
 /Шайхединов Д.О./  
 /Казакова Г.И./