Протокол

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»

Дата проведения заседания: 16 июля 2018 года.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 16 часов 00 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Крутов Алексей Николаевич, представитель ООО «КапЖилСтрой».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

С.ЛУША.ЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

СЛУША.ЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

повестка дня:

- 1. О принятии решения в отношении члена ACPO «ГПС» **ООО «Приоритет» ИНН 5904198498** на основании плановой выездной проверки от 09.07.2018 г.
- 2. О принятии решения в отношении члена ACPO «ГПС» **ООО «РСУ-6» ИНН 5920011517** на основании внеплановой документарной проверки от 10.07.2018 г. и от 16.07.2018 г.
- 3. О принятии решения в отношении члена ACPO «ГПС» **ООО «ЮКОН» ИНН 5903082719** на основании внеплановой документарной проверки от 13.07.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена ACPO «ГПС» ООО «Приоритет» ИНН 5904198498 на основании плановой выездной проверки от 09.07.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Приоритет» ИНН 5904198498 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Приоритет» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 241от 09.07.2018 г. из которого следует:

OOO «Строй-Приоритет» нарушено обязательство по контракту МК № 0156300001517000037-0147229-02 от 01 августа 2017 года на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Силайской основной

школы в п. Усть-Силайка Кочевского района Пермского края», расположенного по адресу: Пермский край, п. Усть-Силайка, ул. Школьная, 8.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Работы по облицовке и утеплению торцов здания по осям «1» и «5» спортзала выполнены без наличия в технической документации стадии «П» конструктивных решений. Предоставить согласованные с проектной организацией и техническим надзором Заказчика решения в части применённых материалов, узлов креплений и сопряжения конструкций, исключающих образования «мостиков холода» и обеспечения теплосберегающих функций здания. Повторное замечание (акт №184 от 30.05.2018г.)

Нарушение: ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой).

2. Профилированный лист по осям «1» и «5» смонтирован с наличием выпуклостей, и деформациями, которые визуализируются. Пароизоляция (ветрозащита) выполнена неверно, без огибания торца сборной сендвич-панели. Повторное замечание (акт №184 от 30.05.2018г.)

Нарушение: СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1)

3. Бордюрный камень площадок и пешеходных дорожек по всей территории площадки имеет значительные неровности, вследствие просадки грунта после оттаивания. Повторное замечание (акт №184 от 30.05.2018г.)

Нарушение: ТР 94.12-99 «Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. 12. Благоустройство территорий у строящихся зданий и сооружений».

4. Гидроизоляция ростверков выполнена без предварительного демонтажа всей деревянной опалубки по периметру фундаментов. Выполненная гидроизоляция имеет неравномерную желеобразную структуру с включением строительного мусора, отсутствует адгезия с бетонной поверхностью ростверка. Повторное замечание (акт №36 от 30.10.2017г.)

Нарушение: СП 45.13330.2012 глава 15.

5. Выполненное асфальтобетонное покрытие полностью не соответствует требованиям нормативных документов, имеет значительные неровности и перепады по высоте, полностью отсутствует монолитная структура покрытия, уклон покрытия выполнен в сторону строящегося здания без технического решения по водоотводу поверхностных вод.

Повторное замечание (акт №36 от 30.10.2017г.)

Нарушение СП 78.13330.2012 п. 12.3.

6. Ограждение территории выполнено без указания конструктивных решений в проектной документации в виде столбов из металлической трубы и натянутой сетки «Рабица» без установки уголка согласно письму исх. № 2090 от 30.11.2017 с приложением.

Нарушение: проект 125-16-ПЗУ лист 3 (Установка ограждения из панелей), ЛСР №07-01-01 раздел 4 «Ограждение».

- 7. Выполненное заземление из полосовой стали не соответствует проекту.
 - Нарушение: проект 125-16-ЭОМ.
- 8. Бортовой камень вдоль асфальтобетонных проездов и тротуаров уложен на грунт, без устройства бетонного замка.

Нарушение: проект 125-16-ПЗУ лист 3.

Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных

требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить в отношении OOO «Приоритет» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 09.07.2018 г. применить в отношении ООО «Приоритет» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 25 июля 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 09.07.2018 г. применить в отношении ООО «Приоритет» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 25 июля 2018 года.

2. О принятии решения в отношении члена ACPO «ГПС» ООО «РСУ-6» ИНН 5920011517 на основании внеплановой документарной проверки от 10.07.2018 г. и от 16.07.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

OOO «РСУ-6» ИНН 5920011517 является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «РСУ-6» была проведена внеплановая документарная проверка на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании, в результате которой составлен акт из акта следует, что ООО «РСУ-6» допущены нарушения, а именно:

- 1. Нарушены требования охраны труда, повлекшие наступление несчастного случая на производстве со смертельным исходом.
- 2. ООО «РСУ-6» проведены мероприятия по устранению причин несчастного случая, согласно акту №1 от 20.04.2018 г.
 - 3. Документы согласно уведомлению № 2006 от 26.06.2018г.- предоставлены частично:
- отсутствует информация о внедрении и функционировании системы управления охраной труда (СУОТ) в строительной организации-члене СРО в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.08.2016 №438н «Об утверждении типового положения о системе управления охраной труда».
 - отсутствуют копии документов, подтверждающих проведение организацией-членом СРО плановой и/или внеплановой оценки условий труда.
 - о внеплановом инструктаже по охране труда с работниками ООО «РСУ-6».
 - о внеочередной проверке знаний по охране труда сотрудников предприятия.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «РСУ-6» выявленные нарушения устранило, о чем свидетельствует акт внеплановой документарной проверки от 16.07.2018 г.

Из ранее предоставленной информации удалось установить, что ООО «РСУ-6» проведены мероприятия по устранению несчастного случая. Руководствуясь п. 2.3., п.2.3.1 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить в отношении ООО «РСУ-6» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Согласно п.2.3.1 предупреждение члену Ассоциации — мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члену Ассоциации предпринять необходимые действия для недопущения выявленных нарушений.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 10.07.2018 г. и 16.07.2018 г. применить в отношении ООО «РСУ-6» меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 10.07.2018 г. и 16.07.2018 г. применить в отношении ООО «РСУ-6» меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения.

3. О принятии решения в отношении члена ACPO «ГПС» ООО «ЮКОН» ИНН 5903082719на основании внеплановой документарной проверки от 13.07.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ЮКОН» ИНН 5903082719 является членом АСРО «ГПС».

13 июля 2018 г. в отношении ООО «ЮКОН» была проведена внеплановая проверка на предмет соответствия Общества требованиям п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3.4.2. Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов: наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов по организации строительства - не менее чем два специалиста по месту основной работы.

Обществом документов, подтверждающих соблюдение требований к кадровому составу, не предоставлено.

Учитывая потенциальную опасность нарушения обязательных требований Ассоциации, в целях предупреждения негативных последствий, руководствуясь п. 2.5., 3.2.1. необходимо приостановить право Общества осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 13.07.2018 г. применить в отношении ООО «ЮКОН» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 13.07.2018 г. применить в отношении ООО «ЮКОН» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений.

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 16 июля 2018 года.

Председатель комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

Пронумеровано и прошнуровано в количестве и (импред)листов Председатель (Колпаков Д.А.